

Bijlage I, behorende bij artikel 2.2.1, eerste lid	Grenswaarden			omvang van de bewaking volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535
	Gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie(m <sup>2</sup> )	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau (m)	Aantal bouwlagen van de gebruiksfunctie		
Artikel 2.2.1	groter dan	hoger dan	groter dan		
<b>1 Woonfunctie</b>					
a. woonfunctie voor zorg					
1. zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	-	-	-	Gedeeltelijk	-
2. zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg, niet in een woongebouw	-	-	-	Volledig	-
3. zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg, in een woongebouw	-	-	-	Gedeeltelijk	ja
4. groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	-	Volledig	-
5. groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	-	Volledig	-
6. groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	-	Volledig	ja
7. andere woonfunctie voor zorg	-	-	-	-	-
b. woonfunctie voor kamergewijze verhuur	-	-	-	Volledig*	-
c. andere woonfunctie	-	-	-	-	-
<b>2 Bijeenkomstfunctie</b>					
a. bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport	-	-	-	-	-
b. bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar.	-	2,1	-	Volledig	ja
	200 m <sup>2</sup>	-	-	Volledig	-
	400 m <sup>2</sup>	-	-	Volledig	ja
c. andere bijeenkomstfunctie	-	5	-	Gedeeltelijk	ja
	-	50	-	Volledig	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	250 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-	-	Gedeeltelijk	ja
	5.000 m <sup>2</sup>	-	-	Volledig	ja
<b>3 Celfunctie</b>	-	-	-	Volledig	ja
<b>4 Gezondheidszorgfunctie</b>					
a. gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten	-	-	-	Volledig	ja
b. andere gezondheidszorgfunctie	-	20	-	Niet automatisch	ja
	-	50	-	Gedeeltelijk	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	250 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
<b>5 Industriefunctie</b>					
a. lichte industriefunctie	-	-	-	-	-
b. andere industriefunctie	-	20	-	Niet automatisch	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
<b>6 Kantoorfunctie</b>					
	-	20	-	Niet automatisch	ja
	-	50	-	Gedeeltelijk	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	250 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
<b>7 Logiesfunctie</b>					
a. logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw	-	-	-	-	-
b. logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw	-	-	1	Niet automatisch	-
	-	5	-	Volledig	ja
	250 m <sup>2</sup>	-	-	Volledig	ja
<b>8 Onderwijsfunctie</b>					
	-	20	-	Niet automatisch	ja
	-	50	-	Gedeeltelijk	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	250 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
<b>9 Sportfunctie</b>					
	-	20	-	Niet automatisch	ja
	-	50	-	Gedeeltelijk	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
<b>10 Winkelfunctiefunctie</b>					
	-	50	-	Volledig	ja
	-	-	2	Niet automatisch	-
	500 m <sup>2</sup>	-	1	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	13	-	Niet automatisch	ja
	5.000 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	ja
	5.000 m <sup>2</sup>	13	-	Gedeeltelijk	ja
	10.000 m <sup>2</sup>	-	-	Gedeeltelijk	ja
	10.000 m <sup>2</sup>	13	-	Volledig	ja
<b>11 Overige gebruiksfunctie</b>					
a. besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	-	1	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-	-	Volledig	-
	2500 m <sup>2</sup>	-	-	Volledig	ja
b. besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	13	-	Gedeeltelijk	ja
	-	-	1	Niet automatisch	-
	1.000 m <sup>2</sup>	-	-	Niet automatisch	-
	2500 m <sup>2</sup>	-	-	Gedeeltelijk	ja
c. andere overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	-
<b>12 Bouwwerk geen gebouw zijnde</b>					
a. tunnel voor het verkeer met een tunnellengete van meer dan 250 m	-	-	1	Volledig	ja
b. ander bouwwerk geen gebouw zijnde	-	-	-	-	-

\* Geldt alleen voor gezamenlijke ruimten